



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 18 " 09 2017 року

№ 602-123-20-1/ 29342

**Об'єкт експертизи: Пристрій мікропроцесорний "АЛЬТРА-32"**

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 26.5- 22349648-001:2017 «Пристрій мікропроцесорний діагностування стану ізоляції, захисту приєднань секції шин 6-35кВ за однофазних замикань на землю та реєстрації сигналів електроустановок "АЛЬТРА-32". Технічні умови.»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.51.66-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для діагностування стану ізоляції, захисту приєднань секції шин 6-35кВ за однофазних замикань на землю та реєстрації сигналів електроустановок, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Державне підприємство «ІНСТИТУТ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ», 79000, м. Львів, вул. Каменярів, 3/26, адреса виробництва: 79074, м. Львів, вул. Мишуги 13

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Державне підприємство «ІНСТИТУТ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ», 79000, м. Львів, вул. Каменярів, 3/26, Код за ЄДРПОУ 22349648

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: напруженість електромагнітного поля 50 Гц на відстані 0,5 м від, що підключений до



мережі 220 В, не повинна перевищувати 500 В/м відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», СанПіН №239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Пристрій мікропроцесорний "АЛЬТРА-32"

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 26.5- 22349648-001:2017 «Пристрій мікропроцесорний діагностування стану ізоляції, захисту приєднань секції шин 6-35кВ за однофазних замикань на землю та реєстрації сигналів електроустановок "АЛЬТРА-32". Технічні умови.»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5659 від 06.09.2017 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г. /підпис/  
(прізвище, ім'я, по батькові)



Гусак