

Об эксплуатации устройства РЗА «Альтра» в сетях
6-10кВ ПАО «Одессаоблэнерго»

В ПАО Одессаоблэнерго устройства «Альтра» эксплуатируются с 2012 года.

Данные устройства установлены на 6 подстанциях 110/6-10кВ и на 11 РП 6-10кВ г. Одессы. Устройства «Альтра» (34 устройства) ведены в работу с действием как на сигнал так и на отключение.

За время эксплуатации несколько раз возникала ошибка конфигурации, что требовало перезаписи конфигурации с ранее сохраненного образа.

Все возникшие проблемы и вопросы решаются в кратчайшие сроки, либо в телефонном режиме, либо по необходимости устройство отправляется на завод для перенастройки, либо приезжает специалист и решает проблему на месте.

Раз в квартал проводится анализ работы устройства «Альтра». На основании этого анализа считаю устройства «Альтра» работают правильно.

Начальник СРЗиА ПАТ «Одессаоблэнерго»



А.И. Мосейкин